



160000343608

检测报告

No. A2B705129004Z

委托单位 北京南宫生物质能源有限公司

受测单位 北京南宫生物质能源有限公司

签发日期 2021年07月22日

PONY 谱尼测试

Pony Testing International Group

www.ponytest.com



检测报告

No. A2B705129004Z

第 1 页, 共 2 页

委托单位	北京南宫生物质能源有限公司		
受测单位	北京南宫生物质能源有限公司		
受测地址	北京市大兴区青云店镇南大红门村南宫生活垃圾焚烧厂		
采样日期	2021-07-07	检测日期	2021-07-07~2021-07-13
排气筒名称	2#灰仓废气排气筒	标态干废气流量(m ³ /h)	1.36×10 ³
排气筒高度(m)	36	废气平均温度(°C)	29
大气压(kPa)	100.0	废气平均流速(m/s)	6.4
采样位置	净化后	净化器厂家/名称/型号	布袋除尘器
样品编号	A2B1N041-01~A2B1N041-02	净化方式	布袋除尘
检测方法	见附表 1		
检测仪器	见附表 2		
检测项目	排放浓度结果(mg/m ³)	排放速率结果(kg/h)	
颗粒物	1.4	1.90×10 ⁻³	

检测报告

No. A2B705129004Z

第 2 页, 共 2 页

附表 1:

检测项目方法仪器一览表

检测项目	检测方法	检测仪器	采样仪器
颗粒物	固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法 HJ 836-2017	电子天平	自动烟尘(气)测试仪 等

附表 2:

检测仪器 (名称、型号、公司编号)

设备名称	设备型号	公司编号
电子天平	MS105DU	IE-2074
自动烟尘(气)测试仪	3012H	IE-1702

备注: 该报告中检测方法由委托单位指定。

——以下空白——

编制:

周雪莹

审核:

任炳萍

批准:

王悦慧