



集团微信订阅号

集团微信服务号



检测报告

(有组织废气)

No. A2E6180460001L

委托单位

北京南宫生物质能源有限公司

受测单位

北京南宫生物质能源有限公司

签发日期

2024 年 06 月 28 日



查询密码:Qj0CbZo7kI

Statement

- | | | | |
|--------------------------|-----------------------------|--|--------------------------------------|
| 北京实验室：(010)83055000 | 郑州实验室：(0371)69350670 | 贵州鼎盛春检测有限公司：(0851)84133211 | 武汉化学实验室：(027)83997137 |
| 北京谱尼科技公司：(010)80415661 | 新疆实验室：(0991)6684186 | 上海实验室：(021)64851999 | 湖北中佳合成制药有限公司：(0728)5335384 |
| 北京谱尼计量实验室：(010)82492998 | 石家庄实验室：(0311)85376660 | 上海谱尼生物医药实验室：
(021)34189000-6515 | 谱尼车附所检测技术有限公司：(027)82318175 |
| 青岛实验室：(0532)88706866 | 西安实验室：(029)89608785 | 上海谱尼新能源实验室：(021)57877071 | 杭州实验室：(0571)87219096 |
| 天津实验室：(022)23607888 | 西安创信信息科技有限公司：(029)81123093 | 上海谱尼计量实验室：(021)67601281 | 合肥实验室：(0551)63843474 |
| 长春实验室：(0431)80530198 | 西安壹德威辐射技术有限公司：(029)85729073 | 江苏苏州实验室/苏州谱尼计
量实验室：(0512)62997900 | 广东深圳实验室/深圳谱尼计
量实验室：(0755)26050909 |
| 吉林联合检测实验室：(0431)80530190 | 呼和浩特实验室：(0471)3450025 | 苏州汽车座舱实验室及儿童安全座
椅碰撞实验室：(0512)62997900 | 谱尼深圳通洲实验室：(0755)27673339 |
| 沈阳实验室：(024)22811886 | 成都实验室：(028)87702708 | | 南宁实验室：(0771)5518818 |
| 大连实验室：(0411)87336618 | 成都谱尼计量实验室：(028)87702708 | | 厦门实验室：(0592)5568048 |
| 哈尔滨实验室：(0451)58627755 | 贵阳实验室：(0851)85221000 | | |

检测报告

No. A2E6180460001L

第 1 页, 共 2 页

委托单位	北京南宫生物质能源有限公司		
委托单位地址	北京市大兴区青云店镇南大红门村南宫生活垃圾焚烧厂		
受测单位	北京南宫生物质能源有限公司		
受测地址	北京市大兴区青云店镇南大红门村南宫生活垃圾焚烧厂		
采样日期	2024-06-24	检测日期	2024-06-24~2024-06-27
排气筒名称	1#灰仓废气排气筒	标态干废气流量(m³/h)	798
排气筒高度(m)	36	废气平均温度(°C)	46
大气压(kPa)	100.5	废气平均流速(m/s)	3.5
采样位置	净化后	净化器厂家/名称/型号	布袋除尘器
样品编号	A2E1U170-01~A2E1U170-03	净化方式	布袋除尘
检测方法	见附表 1		
检测仪器	见附表 2		
检测项目	排放浓度结果(mg/m³)	排放速率结果(kg/h)	
颗粒物	2.4	1.92×10 ⁻³	
备注	湿度 0.9%；含氧量：21.0%；生产负荷：100%		

检测报告

No. A2E6180460001L

第 2 页, 共 2 页

附表 1:

检测项目方法仪器一览表

检测项目	检测方法	检测仪器	采样仪器
颗粒物	固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法 HJ 836-2017	电子天平、恒温恒湿称重系统	大流量低浓度烟尘/气测试仪 等

附表 2:

检测仪器 (名称、型号、公司编号)

设备名称	设备型号	公司编号
电子天平	MS105DU	IE-2074
恒温恒湿称重系统	8061B	IE-4769
大流量低浓度烟尘/气测试仪	3012H-D	IE-6658

备注: 该报告中检测方法由委托单位指定。

——以下空白——



编制:

贺名玉

审核:

任炳萍

批准:

王悦慧